

СМЛПЖИ-4557
№ _____ Дата 19.12.2016

на № _____ от _____

Исполнительному директору
АО «НПП «Контакт»

В.А. Семёнову

ОТЗЫВ

В период с 2012 по 2015 годы на объектах обслуживаемых Сервисным центром «Лангепасско-Покачёвская Энергонефть» ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на территории деятельности ТПП «Покачевнефтегаз» и ТПП «Лангепаснефтегаз» при проведении капитального ремонта ПС-35/6 кВ и РУ-6 кВ было установлено более 80 выкатных элементов различных модификаций с вакуумными выключателями типа ВБ классом напряжения 10 кВ и 14 вакуумных выключателей типа ВБЭТ классом напряжения 35 кВ.

Поставка оборудования и монтажные работы выше указанного оборудования были выполнены с хорошим качеством в сроки оговоренные договорами подряда.

За время технической эксплуатации данных вакуумных выключателей отказов, отклонений в электрических характеристиках и сбоев в работе не зафиксировано. Претензий к качеству вакуумных выключателей производства АО «НПП «Контакт» г. Саратов нет.

Начальник Сервисного центра

Н.М. Гаркуша

Исп. А.Н. Дычко
Тел. (34669) 39-1-27