



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕГАЗТЕХНОЛОГИЯ-ЭНЕРГИЯ»
(ОАО «НГТ-Энергия»)

353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9.
Телефон: (86146) 73-1-03, факс: (86146) 2-22-73, e-mail: general@npt-energy.ru
ОКПО 45841872, ОГРН 1022304648871, ИНН/КПП 2349017673/234901001

от 26.05.2014 № 100/2186

на № _____ от _____

Первому заместителю генерального
директора ОАО «НПО «Контакт»
Дулепину Ю.А.

Уважаемый Юрий Анатольевич!

В июле 2011 года смонтирован в ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ «А-4» в Крымском районе Краснодарского края и введён в работу вакуумный выключатель ВВП-110-31,5/2000 УХЛ1, заводской № 003, 2010 года выпуска производства НПП «Контакт». Два других выключателя смонтированы в ОРУ 110 кВ того же объекта введены в работу декабре 2011 года.

Выключатели за время работы подвергались воздействиям резкого перепада температур, обледенению, условиям грозových перенапряжений, аномально высоких температур, условиям повышенной влажности (мучнистая роса и густой туман).

Выключатели, в среднем, срабатывали не менее 5 раз по отключению тока короткого замыкания. Приводы выключателей, механическая часть выключателей работают исправно. Отказов, разрушений, замечаний по работе выключателя нет.

Конструкция выключателей, по мнению специалистов общества, удачная. Обслуживание не требует высокой квалификации, за исключением специальных работ по измерениям и регулировки.

С уважением,
Заместитель управляющего директора-
главный инженер

М.Н. Халин

А.М.Товарниченко,
(86146)73-1-44