



**Открытое акционерное общество
Акционерная компания
“Якутскэнерго”
Центральные электрические
сети**

Автомобильная ул., 26, Якутск, 677007

Тел. (4112) 35-88-02, (4112) 49-82-50

Факс (4112) 35-86-44

Эл. почта referent@ces.yakutskenergo.ru

15.05.2014 № 112/1828

**Директору
ООО НТЦ «Контакт-Байкал»
М. А. Шепелину**

«Отзыв о вакуумном выключателе ВВП-110»

Уважаемый Михаил Александрович!

Центральные электрические сети в ответ на Ваше письмо № 319 от 30.04.2014 г. сообщают, что нашим предприятием на данный момент эксплуатируются два вакуумных выключателя 110 кВ ВВП-110. Первый выключатель смонтирован 03.10.2012 г на ПС 110/35/10 кВ «Солнечный». За весь период эксплуатации выключателем было произведено 29 отключений, в том числе 3 аварийных. Второй выключатель смонтирован 19.09.2013 г. на ПС 110/35/10 кВ «Борогонцы». За все время эксплуатации было произведено 12 операций отключение-включение, аварийных нет.

За весь период эксплуатации данных выключателей замечаний нет.

Главный инженер

М.В. Варейкис

212/СТО

Исп. Колодезников М. Ю.

49-82-45